

АКТ (СПРАВКА) об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой тренировки

Во исполнение приказа заведующего ДОУ от «05» октября 2021 г. № _____
«О проведении тренировки по эвакуации сотрудников, воспитанников и посетителей
в случае возникновения пожара» на объекте - МДОУ ДТС СО проведена тренировка.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным заведующим ДОУ планом
проведения тренировки, включающим в себя три этапа.

В период подготовительного этапа проводились теоретические и практические
занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем автоматической
противопожарной защиты объекта.

На этапе проведения тренировки было имитировано возникновение очага пожара в
помещении средств на 2-м этаже здания МДОУ ДТС СО в 15 ч. 10 мин. ___ сек.

Возникновение очага пожара было обнаружено руководителем тренировки в 15
ч. 10 мин. 45 сек., который передал сообщение о пожаре дежурному работнику пожарного
поста. Дежурным работником были приняты меры к оповещению, находящихся в здании
людей, путем приведения в действие автоматической установки пожарной сигнализации и
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре при помощи ручного
пожарного извещателя.

В 15 ч. 11 мин. ___ сек. заместителем заведующего по АХЧ отдано указание на
отключение общего электроснабжения и открытие всех эвакуационных выходов.

В 15 ч. 15 мин. ___ сек. начата общая эвакуация с объекта.

В 15 ч. 30 мин. ___ сек. эвакуация завершена.

Весь персонал ДОУ действовал в соответствии с утвержденной Инструкцией о мерах
пожарной безопасности в здании и помещениях ДОУ и на прилегающих к нему территории.

Руководителем тренировки подведены итоги проведения эвакуации сотрудников,
воспитанников и посетителей.

Заведующим ДОУ отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все
системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки
достигнуты.

Вместе с тем, выявлены следующие замечания:

Необходимо организовать в дальнейшем
пожарную эвакуацию детей со 2 этажа
в случае пожара.

По результатам выявленных замечаний организовано проведение дополнительных
занятий со всеми категориями персонала о правилах поведения при пожаре с принятием
зачётов.

Заведующий ДОУ



С. И. Коваленко